



التاريخ: ٢٣/٤/٢٠١٤

الرقم: م ط / وق / ١٥٠ -

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

119

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تجديد اعتماد قواذف الماء Branch Pipe صنع الشركة الاماراتية
National Fire Fighting Manufacturing Company (Naffco)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المؤرخ في ١٧/٤/٢٠١٤ ، وبعد دراسة الكالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر البريطاني BSI ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد قواذف الماء صنع الشركة الاماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي.

S. No.	Model	Description	Working Pressure (bar)	Nozzle Diameter (mm)	Kitemark Licence
1	NF-FB-320	Handheld Branch Pipe	16	9	KM 95758

شرطة التقييد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

سلافة جهمع الياسين
مدير إدارة التراخيص



نسخة إلى

/ مدير إدارة التراخيص
/ قسم معدات ومقاولي الإطفاء
/ الملف