



التاريخ: ٢٠١٣/٧/٧

الرقم: م.ط.و.ق. / ١٥٠ -

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

٤٤٤

المحترمين

السادة / الشركة العربية للتجارة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اعتماد صمامات الغمر المائي صنع

الشركة الأمريكية (RASCO) Reliable Automatic Sprinkler Co

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم (C205-2013) المؤرخ في ٢٠١٣/٦/٢٠ ، وبعد دراسة الكالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر الأمريكي UL ، وبعد اجتماع لجنة المعدات (٢٠١٣/١١) بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦ ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد صمامات الغمر المائي صنع الشركة الأمريكية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي.

S. No.	Model	Description	Size (inches)	Working Pressure (psi)	End Connection	UL Ref.
1	A	Deluge Valve, Vertical Installation	2½	175	Thread x Thread	EX2633
2	B, BX		4		Grooved x Grooved	
3	DDX		6		Flanged x Flanged	
4	DDX-SS	2 to 8	Flanged x Grooved			
			4 to 8	250	Grooved x Grooved	

* Deluge valve supplied with Wet/Dry pilot trim, manually Electric Actuation trim Water Motor Gong Model C
** Deluge valve supplied with Wet/Dry pilot trim, manually Electric Actuation trim, consist of Solenoid valve and Water Motor Gong Model C

شرطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضاً اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علماً بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام :،،،

ثاب المدير العام لشؤون الوقاية
مهدي حسنة
مسئولة جمهورية السياسين
مدير إدارة الترخيص



سعيد
مدير إدارة الترخيص
مدير شؤون وقاية الإطفاء
مدير التفتيش