



الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate



م ط / وق / ١٥٠

٢٠١٥/٥/٢٥

٦٧٢

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تجديد اعتماد مضخات الحريق صنع الشركة الإيطالية Ebara

كمضخات مساعدة والخراطيم المطاطية والاستثناءات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم (ف ت ه / ١٥ / م) المؤرخ في ٢٠١٥/٣/٩ ، وبعد دراسة الكتلوجات الفنية

، نود أي نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد مضخات الحريق المساعدة صنع الشركة الإيطالية المذكورة حسب البيانات الواردة في

الجدول التالي .

S. No.	Model	Motor Power (KW)	Rated Capa. (GPM)	Rated Head (Bar)	Efficiency (%)	Appx. RPM
1	EVMG32 12-1F5/22	22	100	21	65	2950
2	EVMG32 10-1F5/18.5	18.5	100	17.5	66	2950
3	EVMG32 8-0F5/15	15	100	14.1	66	2950
4	EVMG10 22F5/11	11	50	16.8	67	2950
5	EVMG32 6-0F5/11	11	100	10.5	66	2950
6	EVMG32 5-0F5/11	11	100	8.8	66	2950
7	EVMG10 20F5/7.5	7.5	50	15.5	67	2950
8	EVMG10 16F5/7.5	7.5	50	12.1	67	2950
9	EVMG10 14N5/5.5	5.5	50	10.7	67	2950
10	EVMG10 11N5/4	4	50	7.8	65	2950
11	EVMG10 10N5/4	4	50	7	65	2950
12	EVMG64 3-1F5/15	15	200	7	68	2950

١/٢



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



م ط / وق / ١٥٠ /

٢٠١٥/٥/٢٥

S. No.	Model	Motor Power (KW)	Rated Capa. (GPM)	Rated Head (Bar)	Efficiency (%)	Appx. RPM
13	EVMG10 8N5/3	3	36	7.3	65	2950
14	EVMG10 6N5/2.2	2.2	36	5.5	65	2950
15	EVMG10 5N5/2.2	2.2	36	4	64	2950
16	EVMG10 4N5/1.5	1.5	36	3	64	2950

الالتزام التام بكافة شروط ومواصفات وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء وذلك للوحات الكهربائية والمحركات

الكهربائية حسب الآتي :

Motor:

- Class (F) Insulation.
- Protection (IP55).
- TEFC (50°C).
- 1PH-240V+6%V-50HZ.

Control Panel:

- D.O.L. up to (11) KW.
- Δ-Y (open / closed) from (11) KW and more.

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضاً اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علماً بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

م / سائلة حبيبة التياسن
مديرة إدارة الوقاية
العامة



نسخة إلى

/ مدير إدارة التراخيص
/ قسم معدات ومقاولي الإطفاء
/ الملف