الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

7072

التاريخ : ٥ / ٥ / ٢٠١٥ م

الإشارة : م ط / و ق / ١٥٠ –

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تجديد اعتماد خراطيم حريق قماشية صنع الشركة
الإماراتية National Fire Fighting Manufacturing Co (Naffco)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم (ف ت هـ/٤٣/رد) المؤرخ في ٢٠١٥/٤/٢٧ ، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر الأمريكي UL ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد خراطيم حريق قماشية صنع الشركة الإماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي.

S. No.	Model	Size (Inches)	Type	Ref.
1	NF-FH 38 DJ	1.5	Double Jacket	EX15059
2	NF-FH 65 DJ	2.5		

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشئون الوقاية

م/ ... ياسين
مدير إدارة وقاية المنطقة العاصمة

الإدارة العامة للإطفاء
قطاع الوقاية

مقدم إطفاء
مهندس / هاني عبدالله البخشان
مراقب اعتماد مقاولي وتجار معدات الإطفاء
٢٠١٥

نسخة إلى
/ مراقبة معدات ومقاولي الإطفاء
/ الملف