



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



الإشارة : م ط / وق / ١٥٠ -

التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ١٣ م

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تجديد اعتماد مطفات الحريق اليدوية صنع الشركة الإماراتية
National Fire Fighting Manufacturing Co Ltd (Naffco)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المؤرخ في ٢٠١٥/٢/٤ ، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر البريطاني BSI ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد مطفات الحريق اليدوية صنع الشركة الإماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي.

S/No.	Model	Description	Fire Rating	Kitemark
1	NC5	5 kg CO ₂	55 B	KM 66677
2	NF9	9 Liter AFFF 6%, stored pressure	21 A & 183 B	
3	NP1	1 kg ABC Powder, stored pressure	8 A & 34 B	
4	NP2	2 kg ABC Powder, stored pressure	13 A & 70 B	
5	NP4	4 kg ABC Powder, stored pressure	21 A & 113 B	
6	NP6	6 kg ABC Powder, stored pressure	34 A & 183 B	
7	NP9	9 kg ABC Powder, stored pressure	43 A & 233 B	
8	NP12	12 kg ABC Powder, stored pressure	55 A & 233 B	
9	NW9	9 Liter Water, stored pressure	21 A	

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشئون الوقاية

م / سلافة جمعة النجسين
مدير إدارة وقاية محافظة
القاصمة



نسخة إلى

/ مدير إدارة التراخيص
/ مراقبة معدات ومقاولي الإطفاء
/ الملف