



التاريخ: ٢٠١٣/٤/٣٠

الرقم: مط/وق/١٥٠ - ٩٠٩

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تجديد اعتماد خزائن حريق صنع الشركة الإماراتية

National Fire Fighting Manufacturing (Naffco)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المؤرخ في ٢٠١٣/٣/١١ ، وبعد دراسة الكatalogات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر البريطاني LPCB ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد خزائن حريق صنع الشركة الإماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي.

S. No.	Product Name	Description	Size (mm) (H x W x D)	LPCB Ref No
1	NF SM 900	Double, surface mounted, vertical	1600x800x400	463d/14
2	NF RM 900	Double, recessed, vertical		

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكatalogات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

مهندسة
سلافة جمعة الياسين
مدير إدارة التراخيص



نسخة إلى

/ مدير إدارة التراخيص
/ قسم معدات ومقاولي الإطفاء
/ الملف