



التاريخ: ٢٠١٣/٤/١٠

الرقم: م.ط.وق. / ١٥٠ -

٢٤٧

الإدارة العامة للاطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اعتماد أبواب معدنية مقاومة للحريق صنع الشركة الإماراتية
National Fire Fighting Manufacturing FZCO (Naffco)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم (ف ت هـ / ٦٩ / هـ م) المؤرخ في ٢٠١٣/٣/٢١ ، وبعد دراسة الكالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر الأمريكي UL رقم (R25075) ، وبعد اجتماع لجنة المعدات (٢٠١٣/٦) بتاريخ ٢٠١٣/٤/٩ ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد أبواب معدنية مقاومة للحريق صنع الشركة الإماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي.

Steel Doors Fire Rated - Leaf Sizes						
S. No.	Rating integrity (Minutes)	Configuration	Maximum leaf Size		Door material	Glazing Area (m ²)
			Max Height/width (mm)	Height/ Max width (mm)		
1	90	Double Steel Door	2130	937 x 2	1.2 mm A60 GI sheet	None
2	120					
3	180					
4	60	Single Steel Door	2130	937	1.2 mm A60 GI sheet	0.065
5	90					None
6	120					
7	180					





التاريخ ١٠/٤/٢٠١٣

الرقم م.ط/وق/١٥٠-

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

٢٤٧

موصفات الأبواب كالاتي :

Frame and Hardware Specification	
Door Frame	1.5 thick galvanized steel sheet
Hinges	Naffco – Stainless Steel Hinges 4.5” x 4” x 3.5 mm
Lever handles/Lockset	Hager – UL Listed Mortise Lockset
Insulation	Honeycomb Thickness 42.5 mm, Density 21 kg/m ³
Overhead Door Closers	Naffco – UL Listed Door Closer
Tolerances	3 mm

شرطة التقييد بجميع مواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المخبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . ويتم التنفيذ عن طريق الركيل . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

١٤
نائب المدير العام لشؤون الوقاية
مهديسة
سلافة جمعة الياسين
مدير إدارة التراخيص



نسخة إلى

/ مدير إدارة التراخيص
/ قسم معدات ومقاولي الإطفاء
/ الملف