



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



الإشارة : م ط / وق / 150 -

التاريخ : 2015 / 5 / 4 م

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تجديد اعتماد مواد رغوة مركزة صنع الشركة الإماراتية
National Fire Fighting MFG FZ Co (Naffco)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المؤرخ في 2015/2/4 ، وبعد دراسة الكتلوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر الأمريكي UL رقم (EX15027) ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد مواد رغوة مركزة صنع الشركة الإماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجداول التالية.

S. No.	Product	Concentration	Min. Storage Temp.
1	NAFFCO AFFF	3%	25 F
2	NAFFCO AFFF	6%	25 F
3	NAFFCO FP FLOUROPROTIEN	3%	35 F
4	NAFFCO FP FLOUROPROTIEN	6%	35 F
5	NAFFCO AR-AFFF 3/3 ULTRA	3%	35 F



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



الإشارة : م ط / وق / 150 -

التاريخ : 4 / 5 / 2015 م

S. No.	Product	Concentration	Min. Storage Temp.
6	NAFFCO AR-AFFF 3/3	3%	35 F
7	NAFFCO AR-AFFF 3/6 ULTRA	3%	35 F
8	NAFFCO AR-AFFF 3/6 ULTRA	6%	35 F
9	NAFFCO AR-AFFF 3/6	3%	35 F
10	NAFFCO AR-AFFF 3/6	6%	35 F

شرطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

لواء إطفاء
مهندس / خالد محمد الزبيد
نائب المدير العام لشؤون الوقاية

مقدم إطفاء
مهندس / هادي محمد الدخشان
مراقب اعتماد مقاولي وتجارة معدات الإطفاء

نسخة للـ
مدير إدارة التراخيص
/ قسم معدات ومقاولي الإطفاء
/ الملف