



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



٧٠٧١

الإشارة : م ط / و ق / ١٥٠ -

التاريخ : ٢٠١٥ / ٥ / ٥ م

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تجديد اعتماد خرطوم حريق مطايطي صنع الشركة
الإماراتية (Naffco) National Fire Fighting Manufacturing Co

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم (ف ت هـ / ٤٢ / ارد) المؤرخ في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ ،
وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر البريطاني BSI رقم (KM74665) ، نود أن
نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد خرطوم حريق مطايطي صنع الشركة الإماراتية المذكورة حسب
البيانات الواردة في الجدول التالي.

S. No.	Model	Description	Hose Diameter (mm)	Nozzle Type
1	25NFH-020M	Swinging Arm Manual	25	Jet / Conical Spray
2	25NFH-030M	Swinging Pipe Manual		

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار
والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم
وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على
حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشئون الوقاية

م / سلافة جمعة الياسين
مدير إدارة وقاية مخازن
العاصمة



مقدم إطفاء
مهندس / هادي محمد المشعان
مدير إدارة الوقاية

نسخة إلى

/ مراقبة معدات ومقاولي الإطفاء
/ الملف