



# الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



الإشارة : م ط / وق / 150 -

التاريخ : 2015 / 5 / 4 م

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تجديد اعتماد فوهات الحريق الداخلية صنع الشركة

الإماراتية (Naffco) National Fire Fighting Manufacturing Co

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المؤرخ في 2015/4/28 ، وبعد دراسة الكالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر البريطاني BSI رقم (KM87510) ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد فوهات الحريق الداخلية صنع الشركة الإماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي .

| S. No. | Model   | Description  | Working Pressure (bar) |
|--------|---------|--|------------------------|
| 1      | NDR 097 | Oblique Landing Valve, Threaded Inlet                  | 15                     |
| 2      | NDR 098 | Oblique Landing Valve, Flanged Inlet                   |                        |
| 3      | NWR 120 | Oblique Pressure Reducing Landing Valve, Flanged Inlet | 20                     |
| 4      | NDR 095 | Breeching Inlet (2 ways)                               | 15                     |
| 5      | NWR 115 | Breeching Inlet (4 ways)                               |                        |

شرطة التقييد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشئون الوقاية

لسواء إطفاء  
مهندس / خالد محمد الزبيد  
نائب المدير العام لشئون الوقاية

مقدم إطفاء  
مهندس / هادي عبد الله الشامان  
مراقبة اعتماد المعدات وتوفير قطع الغيار

مدير إدارة التراخيص

قسم معدات ومقاولي الإطفاء

الرف