



التاريخ: ٢٠١٢/١١/١١

الرقم: م ط / و ق / ١٥٠ -

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

٨٥٢

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تجديد اعتماد فوهات حريق خارجية تحت الأرض

صنع الشركة الإماراتية (Naffco) National Fire Fighting MFG FZ Co

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المؤرخ في ٢٠١٢/١١/٧ ، وبعد دراسة الكالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر البريطاني BSI رقم (KM95742) ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد فوهات الحريق الخارجية تحت الأرض صنع الشركة الإماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة بالجدول.

S. No.	Model	Dimensions (mm)		Maximum Working Pressure (bar)
		inlet	outlet	
1	NHYD 058	80	65	16

شرطة التقيد بجميع مواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

عميد إطفاء
خالد محمد الزيد
نائب المدير العام لشؤون الوقاية



نسخة إلى

/ مدير إدارة التراخيص

/ قسم معدات ومقاولي الإطفاء

/ الملف