



٧١٩٤

الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



الإشارة : م ط / وق / ١٥٠ -

التاريخ : ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥ م

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تجديد اعتماد مقياس التدفق صنع الشركة Roxspur Measurement & Control البريطانية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم (ف ت هـ / ٤٢ / هـ م) المؤرخ في ٢٦ / ٧ / ٢٠١٥ ، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر البريطاني LPCB ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد مقياس التدفق صنع الشركة البريطانية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي.

S. No.	Product Name	Part No.	Nominal Pipe Size (mm)	Flow Ranges (dm ³ /min)	Connection Type	LPCB ref.
1	SGUV Mk 2	F1/5	50	150 - 750	Flange	088a/05
		F1/6	80	300 - 2300		088a/06
		F1/7	100	500 - 3500		088a/07
		F1/8	150	900 - 8200		088a/08
		F1/9	200	2500 - 12500		088a/09
		F1/10	50	150 - 750	Groove	088a/10
		F1/11	80	300 - 2300		088a/11
		F1/12	100	500 - 3500		088a/12
		F1/13	150	900 - 8200		088a/13
		F1/14	200	2500 - 12500		088a/14

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشئون الوقاية

مهيد إطفاء

خالد عبد الله فهد

مدير إدارة وقاية محافظة الكويت



نسخة إلى

/ مراقبة اعتماد مقاولي وتجارة معدات الإطفاء

/ الملف

ص.ب. 22228 الصفاة ، الرمز البريدي 13083 الكويت ، هواتف البداية : 22432111 (خمسة خطوط) - فاكس: 22461330

www.kfsd.gov.kw