



التاريخ: ٢٠١٤/٣/١٠

الرقم: م.ط/وق/١٥٠-

الإدارة العامة للإطفاء  
Kuwait Fire Service Directorate

٦٠١

المحترمين

السادة / شركة التفوق العالمي للتجارة العامة والمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تجديد اعتماد مفاتيح تدفق ومراقبة

صنع الأمريكية System Sensor

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المورخ في ٢٠١٤/٣/٨ ، وبعد دراسة الكتلوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر الأمريكي UL ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد مفاتيح تدفق ومراقبة صنع الشركة الأمريكية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي.

S. No.	Model	Size (inches)	UL Ref.	Working Pressure (Psi)
1	WFD20,ZSJZ50	2	S739	450
2	WFD25,ZSJZ65	2 1/2		450
3	WFD30-2, ZSJZ65	3		450
4	WFD40 ZSJZ100	4		450
5	WFD60 ZSJZ150	6		450
6	WFD80, ZSJZ65	8		450
7	WFDT, ZSJZ25, WFDTNR	1, 1 1/4, 1 1/2		250
8	OSY2	Supervisory Switch For Gate Valve		

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والكافةحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكتلوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ك/ نائب المدير العام لشؤون الوقاية  
مهندسة  
للسلامة من مخاطر الحرائق  
مستشار إدارة الشؤون الخاصة



نسخة إلى  
/ مدير إدارة التراخيص  
/ قسم صناديق ومقاول الإطفاء  
/ المكتب

٢٠١٤